

遠野東工業団地（東工区）造成工事に関する質問への回答

1 労働者確保に要する間接費の実績変更について（平成 30 年 11 月 26 日受付）	
質問 当初設計における間接費の実績変更対象費を公表していただきたい。	回答 当会社においては、予定価格を事前公表していないことから、間接費の実績変更対象費についても事前公表しません。 なお、契約後は受注者に速やかにお知らせします。
2 積算基準の歩掛りについて（平成 30 年 11 月 30 日受付）	
質問 設計書内の掘削工、路土工、コンクリート打設、集水桝などの単価は被災地で適用する積算基準の歩掛りにより算出されているのでしょうか。	回答 「復興歩掛」を適用している岩手県県土整備部の「平成 30 年度 土木工事標準積算基準書」により算出しています。
3 運搬作業の搬出先について（平成 30 年 11 月 30 日受付）	
質問 共通仮設、準備費の運搬作業 L=60 km（単 195 号）の搬出先は何处でしょうか。現場で破碎して搬出するのか、搬出先で破碎するのかご教示願います。	回答 搬出先は、花巻地区の木質バイオマス発電施設を想定しています。 また、破碎は現場で行うことにしています。
4 間接工事費の補正について（平成 30 年 11 月 30 日受付）	
質問 間接工事費の補正（共通仮設費 1.5、現場管理費 1.2）を行なっているのでしょうか。	回答 共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じています。 <ul style="list-style-type: none">・ 共通仮設費：補正係数 1.5・ 現場管理費：補正係数 1.2

5 現場管理費について（平成 30 年 11 月 30 日受付）

質問

現場管理費の冬期補正を行なっているのでしょうか。

回答

現場管理費率は、積雪寒冷地域での施工時期、工事期間を考慮した補正を行なっています。

6 二次製品の単価について（平成 30 年 11 月 30 日受付）

質問

岩手県内で製造されていない二次製品（ヒューム管、大型側溝など）は岩手県県土整備部公表設計単価及び物価資料本掲載単価に対して、メーカー及び商社が示す価格とでは大きく隔たりがあります。このような製品の入札時の設計単価について、どのような単価で積算されているかご教示願います。

回答

岩手県県土整備部が公表している単価及び物価資料本掲載単価により積算しています。
なお、それらにない資材等の単価は、見積りにより積算しています。